

**blueglobe TRI NM/Cr, Marinegewinde**  
blueglobe TRI NM/Cr, marine thread



Abb. 1  
Fig. 1



Abb. 2  
Fig. 2

**Messing verchromt, Feder aus Bronze (nicht magnetisch)**  
**Metrisches Gewinde DIN 89280 (Marine)**  
**Mit O-Ring HNBR**  
**Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69**  
**Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444**

*Brass, chrome-plated, spring made of bronze (non-magnetic)*  
*Metric thread DIN 89280 (marine)*  
*With o-ring HNBR*  
*Type of protection IP 68 up to 15 bar, IP 69*  
*Strain relief up to class B, EN 62444*

**i** **M18 wird ohne Inlet ausgeliefert. M24 bis M72 gekürztes Inlet**  
*M18 is supplied without inlet, M24 up to M72: shorted inlet*

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Werkstoff Dichteinsatz Material sealing insert	Farbe Colour	Temperaturbereich min./max. Temperature range (min./max.)
Messing Brass	Verchromt Chrome-plated	TPE	Blau Blue	-40 °C / +130 °C




Abb. 3 – ohne Inlet  
Fig. 3 – without inlet

Anschlussgewinde/ -länge Connection thread/ length	Art.-Nr. Art. no.	Dichtbereich Sealing range	Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet	Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet	Schirm-Ø Shield Ø	Bauhöhe Mounting height	Schlüssel- weite Spanner width
A	D mm	max./min. ø mm	max./min. ø mm	max./min. ø mm	max./min. ø mm	C mm	SW x E mm
M18x1,5	10,0	bg 21822ms triNM/Cr 10lg	14,0– 9,0	14,0– 9,0	12,0– 7,0	37,0	24x26,5 50
M24x1,5	11,0	bg 22428ms triNM/Cr 11lg	20,0– 11,0	20,0– 16,0	16,0– 11,0	29,0	30x33 50
M30x2,0	12,0	bg 23034ms triNM/Cr 12lg	25,0– 15,0	25,0– 20,0	20,0– 15,0	32,0	36x39,5 25
M36x2,0	13,0	bg 23642ms triNM/Cr 13lg	32,0– 20,0	32,0– 26,0	26,0– 20,0	35,0	45x48 10
M45x2,0	14,0	bg 24542ms triNM/Cr 14lg	32,0– 20,0	32,0– 26,0	26,0– 20,0	35,0	50x54 5
M56x2,0	15,0	bg 25652ms triNM/Cr 15lg	42,0– 31,0	42,0– 35,0	35,0– 31,0	37,0– 28,0	60x65 5
M72x2,0	16,0	bg 27265ms triNM/Cr 16lg	54,0– 41,0	54,0– 46,0	46,0– 41,0	49,0– 40,0	81x87 5

**i** **Montageanleitung siehe Technischer Anhang Seite 494**  
*For assembly instructions see technical appendix page 494*

**i** **Bei der Installationsvariante mit Schirmweiterführung beachten Sie den Technischen Anhang (Baumaß E und Abb. 2 der Montageanleitung) auf Seite 480.**  
*For the installation variant with cable screen extension please refer to the technical appendix (dimension E and fig. 2 of the installation instructions) on page 480*